

监理检查记录表

工程名称：海南炼化化工区分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM14 -07

施工单位	石家庄科林电气设备有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022年07月29日	检查地点	聚丙烯仓库屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对聚丙烯屋面光伏组件安装进行检查。		
存在问题	聚丙烯厂棚电缆线搭在已安装光伏组件组件正面，不符合规范。		
整改要求	要求施工单位施工进行整改，组件正面严禁放置施工用具以及其它物品。		
检查人	田同伯 07.29	施工项目部 签收人/日期	张富强 07.29
整改情况	现场已整改完成 整改负责人：张富强 日期：07.29		
复查意见	对组件放置物品进行了整改，并进行了排查。 复查人：田同伯 日期：2022.07.29		



