

监理检查记录表

工程名称:余姚市姚江科技投资开发有限公司(一期)615.6KWP 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-YJKJYQ-JCJL-002

施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 05 月 31 日	检查地点	4 号楼、5 号楼屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、浙江省余姚机器人与智能装备产业创新服务综合体(千人计划产业园)一期 4 号楼、5 号楼混凝土屋面光伏支架安装固定。 2、检查浙江省余姚机器人与智能装备产业创新服务综合体(千人计划产业园)一期 4 号楼、5 号楼混凝土屋面光伏支架安装固定是否符合设计要求。 3、对安装完成的光伏支架进行检查,检查出个别光伏支架连接处缺少螺栓固定。 4、施工人员 6 人,管理人员 1 人。		
存在问题	检查出个别光伏支架连接处缺少螺栓固定。		
整改要求	督促施工方对光伏支架连接处缺少螺栓的进行排查整改,补充连接处螺栓,紧固连接件。		
检查人	毕明胜	施工项目部 签收人/日期	[Signature]
整改情况	已整改 整改负责人: [Signature] 日期: 5.31		
复查意见	复查合格 复查人: [Signature] 日期: 2022.06.01		

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载智能设备