





监理检查记录表

工程名称:余姚市姚江科技投资开发有限公司(二期)396.9KWP 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-YJKJEQ-JCJL-002

施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 06 月 07 日	检查地点	1 号楼、2 号楼屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、浙江省余姚机器人与智能装备产业创新服务综合体(千人计划产业园)二期 1 号楼、2 号楼混凝土屋面组件安装固定。 2、检查浙江省余姚机器人与智能装备产业创新服务综合体(千人计划产业园)二期 1 号楼、2 号楼混凝土屋面组件安装固定是否符合设计要求。 3、对安装完成的组件进行检查,检查出个别压块与组件未紧密贴面;组件固定异性螺母未卡放到位。 4、施工人员 6 人,管理人员 1 人。		
存在问题	1、检查出个别压块与组件未紧密贴面。 2、检查出个别组件固定异性螺母未卡放到位。		
整改要求	督促施工方对安装完成的组件检查,个别压块与组件未紧密贴面的调整紧密贴合;组件固定异性螺母未卡放到位,进行相对调整,卡放到位。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改 整改负责人:  日期: 2022.6.7		
复查意见	经复查已整改 复查人:  日期: 2022.06.08		

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备