






监理检查记录表

工程名称: 余姚市姚江科技投资开发有限公司 (二期) 396.9KWP 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-YJKJEQ-JCJL-003

施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 06 月 27 日	检查地点	1 号楼屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、浙江省余姚机器人与智能装备产业创新服务综合体 (千人计划产业园) 二期 1 号楼混凝土屋面电缆桥架安装固定。 2、检查浙江省余姚机器人与智能装备产业创新服务综合体 (千人计划产业园) 二期 1 号楼混凝土屋面电缆桥架安装固定是否符合设计要求。 3、对安装完成的电缆桥架进行检查, 检查出个别电缆桥架连接处缺少接地线。 4、施工人员 4 人, 管理人员 1 人。		
存在问题	检查出个别电缆桥架连接处缺少接地线。		
整改要求	督促施工方对安装完成的电缆桥架检查, 将电缆桥架连接处缺少接地线的补充接地线。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	 整改负责人:  日期: 6.28		
复查意见	 复查人:  日期: 2022.06.28		

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载智能设备