







监理检查记录表

工程名称: 余姚市姚江科技投资开发有限公司 (一期) 615.6KWP 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-YJKJYQ-JCJL-004

施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 06 月 09 日	检查地点	2 号楼、5 号楼屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、浙江省余姚机器人与智能装备产业创新服务综合体 (千人计划产业园) 一期 2 号楼、5 号楼混凝土屋面组件安装固定。 2、检查浙江省余姚机器人与智能装备产业创新服务综合体 (千人计划产业园) 一期 2 号楼、5 号楼混凝土屋面组件安装固定是否符合设计要求。 3、对安装完成的组件进行检查, 检查出个别压块与组件未紧密贴面; 组件安装角度偏差大, 不符合设计要求。 4、施工人员 6 人, 管理人员 1 人。		
存在问题	1、检查出个别压块与组件未紧密贴面。 2、检查出部分组件安装角度偏差大, 不符合设计要求。		
整改要求	督促施工方对安装完成的组件检查, 个别压块与组件未紧密贴面的调整紧密贴合; 部分组件安装角度偏差大的, 不符合设计要求的, 调整安装角度, 符合设计要求。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	 整改负责人:  日期: 6.9		
复查意见	 复查人:  日期: 2022.06.10		

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备