

监理检查记录表

工程名称: 余姚市姚江科技投资开发有限公司 (一期) 615.6KWP 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-YJKJYQ-JCJL-005

施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 06 月 16 日	检查地点	4 号楼、6 号楼屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、浙江省余姚机器人与智能装备产业创新服务综合体 (千人计划产业园) 一期 4 号楼、6 号楼混凝土屋面电缆桥架安装固定。 2、检查浙江省余姚机器人与智能装备产业创新服务综合体 (千人计划产业园) 一期 4 号楼、6 号楼混凝土屋面电缆桥架安装连接固定是否符合设计要求。 3、对安装完成的电缆桥架进行检查, 检查出个别电缆桥架连接处螺母松动。 4、施工人员 6 人, 管理人员 1 人。		
存在问题	浙江省余姚机器人与智能装备产业创新服务综合体 (千人计划产业园) 一期 4 号楼、6 号楼混凝土屋面个别电缆桥架连接处螺母松动。		
整改要求	督促施工方对安装完成的电缆桥架检查, 将电缆桥架连接处螺母松动的部位进行紧固。		
检查人	李勇	施工项目部 签收人/日期	[Signature]
整改情况	[Signature] 整改负责人: [Signature] 日期: 6.16		
复查意见	[Signature] 复查人: [Signature] 日期: 2022.06.17		

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载智能设备