


监理检查记录表

工程名称：廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号：JXM13-LFDJ-005

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.06.24	检查地点	生产车间北屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	宿舍楼屋面支架安装		
存在问题	支架螺丝松动，未紧固到位 		
整改要求	对已安装支架螺丝注意进行检查，对工人做好安全技术交底。		
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	孙西红
整改情况	已经一进行检查 整改负责人：孙西红 日期：2022.6.25		
复查意见	经检查，已整改。 复查人：南玉荣 日期：2022.6.25		

