

监理检查记录表

工程名称：廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏发电站项目

编号：JXM13-LFDJ-013

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.07.12	检查地点	生产车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	宿舍楼屋面支架安装		
存在问题	切割作业区域无灭火器 		
整改要求	屋面动火作业要提前办理动火作业证，作业区域要放置灭火器。		
检查人	周玉荣	施工项目部 签收人/日期	孙雨石 2022.07.12
整改情况	已加装灭火器。 整改负责人：孙雨石 日期：2022.07.12		
复查意见	经复查，已整改 复查人：周玉荣 日期：2022.07.12		

