



监理检查记录表

工程名称：廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号：JXM13-LFDJ-015

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022. 07. 16	检查地点	生产车间北屋面 宿舍楼
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	宿舍楼屋面组件安装		
存在问题	塑翼螺母未卡到位，边压块缝隙较大  		
整改要求	安排施工人员对已安装的组件进行检查整改。		
检查人	南玉泉	施工项目部 签收人/日期	孙磊 2022.07.18
整改情况	已安排施工人员对已安装的组件进行检查整改。 整改负责人：孙磊 日期：2022.07.18		
复查意见	经复查，该部位已进行整改。 复查人：南玉泉 日期：2022.07.18		

