

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目

编号：HDZQ-JCJL-06

|           |                                                                                                           |                                            |                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| 施工单位      | 浙江华东工程建设管理有限公司                                                                                            | 监理单位                                       | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2022.07.22                                                                                                | 检查地点                                       | 梁家村光伏区         |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项            |                                            |                |
| 施工及检查情况简述 | 检查桩基施工质量                                                                                                  |                                            |                |
| 存在问题      | 1、在施工过程中管桩有磕碰痕迹。                                                                                          |                                            |                |
| 整改要求      | 要求做好管桩保护，损坏的管桩禁止使用。以上问题施工单位立即整改好，并报监理复验。                                                                  |                                            |                |
| 检查人       | 常州正衡电力工程监理有限公司： <i>孙皓</i><br>浙江华东工程建设管理有限公司： <i>史天亮</i>                                                   | 施工项目部<br>签收人/日期<br><i>赵泽涛</i><br>2022.7.22 |                |
| 整改情况      | 已对施工人员进行教育，规范施工方法，对损坏的管桩禁止使用。<br><div style="text-align: right;">整改负责人： <i>史天亮</i>    日期： 2022.7.23</div> |                                            |                |
| 复查意见      | 已整改。<br><div style="text-align: right;">复查人： <i>孙皓</i>    日期： 2022.7.23</div>                             |                                            |                |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

