

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：中徽新能源巢湖经开区融捷金属一期屋顶分布式项目 编号：ZHXN-ZHJL-JCJL-001

施工单位	浙江泰辉新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间		检查地点	成品仓库屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对屋面安装的光伏支架的夹具、导轨进行检查		
存在问题	个别夹具螺栓未打紧、		
整改要求	要求在施工过程中特别注意螺栓的紧固到位、对已安装完成的进行整改		
检查人	李仓立	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。