




监理检查记录表

工程名称: 余姚市家佳电器 200KWP 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-YYJJDQ-JCJL-001

施工单位	宁夏锐博电力工程有限公司浙江分公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 07 月 26 日	检查地点	施工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、余姚市家佳电器有限公司厂区内混凝土屋面光伏支架安装固定。 2、检查余姚市家佳电器有限公司厂区内混凝土屋面光伏支架安装固定是否符合设计要求。 3、对安装完成的光伏支架进行检查, 检查出个别光伏支架连接处螺母松动。 4、施工人员 3 人, 管理人员 1 人。		
存在问题	检查出个别光伏支架连接螺母松动。		
整改要求	督促施工方对光伏支架螺母松动的支架进行排查整改, 紧固螺母。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: 日期:		
复查意见	 复查人:  日期: 2022.7.27		

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备