

监 理 检 查 记 录 表

工 程 名 称： 京 能 苏 州 圣 美 4.1MW 分 布 式 光 伏 项 目

编号：ZHJL-JNSM-01

施工单位	江苏丰辉电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.03.02	检查地点	1#厂房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对屋面支架基础模具安装进行检查		
存在问题	支架基础模具底部防水卷材尺寸小		
整改要求	更换防水卷材，以上问题施工单位立即全面排查整改，并报监理复验。		
检查人	常州正衡电力工程监理有限公司：张献兵 江苏丰辉电力建设有限公司：黄经忠	施工项目部 签收人/日期	黄经忠 2022.3.2
整改情况	防水卷材已全部更换 整改负责人：黄经忠 日期：2022.3.2		
复查意见	已整改完成 复查人：王明华 日期：2022.3.2		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建