

监 理 检 查 记 录 表

工 程 名 称：京 能 苏 州 圣 美 4.1MW 分 布 式 光 伏 项 目

编号：ZHJL-JNSM-12

施工单位	江苏丰辉电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.05.18	检查地点	厂区门口
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对到货逆变器进行检查		
存在问题	发现到货的 17 台逆变器型号和设计不符。		
整改要求	退回生产厂家更换逆变器。		
检查人	常州正衡电力工程监理有限公司：张献兵 江苏丰辉电力建设有限公司：黄经忠	施工项目部 签收人/日期	黄经忠 2022.5.18
整改情况	逆变器已更换完成 整改负责人：黄经忠 日期：2022.5.19		
复查意见	已更换成图纸要求的逆变器型号 复查人：[Signature] 日期：2022.5.19		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建