

监 理 检 查 记 录 表

工 程 名 称：京 能 苏 州 圣 美 4.1MW 分 布 式 光 伏 项 目

编号：ZHJL-JNSM-14

施工单位	江苏丰辉电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.05.24	检查地点	19#厂房屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对支架基础模具安装质量进行检查		
存在问题	有 部 分 模 具 损 坏，部 分 模 具 内 壁 水 泥 没 有 清 理。		
整改要求	损坏和没有清理的模具严禁使用，以上问题施工单位立即排查整改，并报监理复验。		
检查人	常州正衡电力工程监理有限公司：张献兵 江苏丰辉电力建设有限公司：黄经忠	施工项目部 签收人/日期	黄经忠 2022.5.24
整改情况	已按照要求更换新模具 整改负责人：黄经忠 日期：5.24		
复查意见	已整改完成 复查人：[Signature] 日期：2022.5.24		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建