

监理检查记录表

工程名称：京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目

编号：ZJHL-JNSM-15

施工单位	江苏丰辉电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.05.26	检查地点	14#厂房屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对支架安装质量进行检查		
存在问题	同一组串的支架斜梁标高超出规范要求。		
整改要求	同一组支架标高要 $\leq 3\text{mm}$ ，以上问题施工单位立即排查整改，并报监理复验。		
检查人	常州正衡电力工程监理有限公司：张献兵 江苏丰辉电力建设有限公司：黄经忠	施工项目部 签收人/日期	黄经忠 2022.5.26
整改情况	已整改完成 整改负责人：黄经忠 日期：2022.5.27		
复查意见	已整改完成 复查人：[Signature] 日期：2022.5.27		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建