


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

编 号： ZHJL-ZNZDCYY-JCJL-20220918

施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 09 月 18 日	检查地点	杭湾智能终端产业园区二期内各施工屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、在园区内 24#、30#、27#、22#和 28#屋顶，对支墩基础摆放进行巡视检查。 2、检查屋顶支墩基础摆放是否符合设计要求。 3、施工人员 12 人，管理人员 3 人。		
存在问题	2022 年 09 月 18 日对园区 24#、30#、27#、22#和 28#屋顶已完成支墩摆放的情况进行查看。现场摆放情况较好。存在问题是现场个别支墩边角存在磕碰现象。		
整改要求	1、督促施工方在完成支墩摆放的楼栋屋顶上进行自检。 2、对支墩倒运和摆放时要求施工人员轻拿轻放，对半成品进行保护。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2022.09.18
整改情况	 整改负责人： 日期：2022.09.18		
复查意见	 复查人： 日期：2022.09.19		