

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

编 号： ZHJL-ZNZDCYY-JCJL-20221004

施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 10 月 04 日	检查地点	杭湾智能终端产业园区二期内各施工屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、巡视检查 32#、23#、22#屋顶支墩分散摆放、校准，是否符合要求； 2、巡视检查 24#、20#、26#、31#屋顶支架安装，是否符合要求； 3、施工人员 16 人，管理人员 3 人。		
存在问题	1、2022 年 10 月 04 日对园区 32#、23#、22#屋顶支墩分散摆放、校准；24#、20#、26#、31#屋顶支架安装情况进行查看，现场施工情况较好。存在问题是现场个别支墩边角存在磕碰现象；少数檩条螺丝未拧紧。		
整改要求	1、对支墩倒运和摆放时要求施工人员轻拿轻放，对半成品进行保护。 2、督促施工方在完成支架安装后进行自检。		
检查人	刘晨瑞	施工项目部 签收人/日期	徐银杭 2022.10.04
整改情况	已整改 整改负责人：徐银杭 日期：2022.10.04		
复查意见	经复查，已整改完成 复查人：刘晨瑞 日期：2022.10.04		