

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

编 号： ZHJL-ZNZDCYY-JCJL-20221012

施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 10 月 12 日	检查地点	杭湾智能终端产业园区二期内各施工屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、巡视检查 11#、32#、33#、29#、28#、23#屋顶支架安装，是否符合要求； 2、施工人员 16 人，管理人员 3 人。		
存在问题	1、2022 年 10 月 12 日对园区 11#、32#、33#、29#、28#、23#屋顶正在支架安装的情况进行查看，发现部分檩条螺丝未拧紧导致斜梁的平整度不好。		
整改要求	1、督促施工人员对支架檩条安装后一排一排进行检查，及时整改。 2、在报验前加强自检验收。		
检查人	刘晨瑞	施工项目部 签收人/日期	徐银杭 2022.10.12
整改情况	已整改 整改负责人：徐银杭 日期：2022.10.12		
复查意见	经复查，已整改完成 复查人：刘晨瑞 日期：2022.10.13		