

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

编 号： ZHJL-ZNZDCYY-JCJL-20221016

施工单位	浙江阳明电力建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 10 月 16 日		检查地点	杭湾智能终端产业园区二期内各施工屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1、巡视检查 22#、7#屋顶支架安装，是否符合要求； 2、巡视检查 A、B 区高压路径路面切割施工； 3、施工人员 15 人，管理人员 3 人。			
存在问题	1、2022 年 10 月 16 日对园区 22#、7#屋顶已完成支架安装的情况进行查看，现场安装情况较好。存在的问题是现场遗留的垃圾等未及时清理。			
整改要求	1、督促施工方在完成安装区域进行自检，及时清理施工垃圾。			
检查人	刘晨瑞	施工项目部 签收人/日期	徐银杭 2022.10.16	
整改情况	已整改 整改负责人：徐银杭 日期：2022.10.16			
复查意见	经复查，已清理完成 复查人：刘晨瑞 日期：2022.10.17			