

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

编 号： ZHJL-ZNZDCYY-JCJL-20221020

施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 10 月 20 日	检查地点	杭湾智能终端产业园区二期内各施工屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、在园区内 31#楼栋屋顶，对已安装完成的组件进行巡视检查； 2、巡视检查 C、D 区高压路径路面切割施工情况； 3、施工人员 16 人，管理人员 3 人。		
存在问题	1、2022 年 10 月 20 日对园区 31#屋顶已安装完成的组件情况进行查看，现场安装情况较好。存在的问题是安装用小螺丝和垫片现场有少许遗留，要求随时进行清理。		
整改要求	1、督促施工方在完成安装的区域楼栋屋顶进行自检，及时清理施工材料零件等。		
检查人	刘晨瑞	施工项目部 签收人/日期	徐银杭 2022.10.20
整改情况	已整改 整改负责人：徐银杭 日期：2022.10.20		
复查意见	经复查，已清理完成 复查人：刘晨瑞 日期：2022.10.21		