

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

编 号： ZHJL-ZNZDCYY-JCJL-20221028

施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 10 月 28 日	检查地点	杭湾智能终端产业园区二期内各施工屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、在园区内 2#、16#楼栋屋顶，对已安装完成的支架进行巡视检查； 2、在园区内 9#楼栋屋顶，对正在安装支墩进行巡视检查； 3、检查屋顶支架、支墩安装是否符合设计要求； 4、施工人员 8 人，管理人员 3 人。		
存在问题	1、2022 年 10 月 28 日对园区 2#、16#屋顶已安装完成的支架、9#屋顶正在安装支墩的情况进行查看，现场安装情况较好。		
整改要求	无		
检查人	刘晨瑞	施工项目部 签收人/日期	徐银杭 2022.10.28
整改情况	无 整改负责人：徐银杭 日期：2022.10.28		
复查意见	无 复查人：刘晨瑞 日期：2022.10.28		