

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

编 号： ZHJL-ZNZDCYY-JCJL-20221109

施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 11 月 09 日	检查地点	杭湾智能终端产业园区二期内各施工屋顶和电缆沟处
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、在园区 B 区电缆沟开挖、垫层浇筑、混凝土包管、电缆井砌筑进行巡视检查； 2、在园区内 7#、2#、3#、9#楼栋屋顶，对正在安装的直流桥架和光伏直流电缆敷设进行巡视检查； 3、在园区内 24#、4#、8#、7#楼栋屋顶，对正在安装的下引桥架进行巡视检查； 4、检查屋顶桥架安装、光伏直流电缆敷设、下引桥架安装和电缆沟混凝土包管是否符合设计要求； 5、施工人员 14 人，管理人员 3 人。		
存在问题	1、对园区 7#、2#、3#、9#屋顶正在进行直流桥架安装和直流电缆敷设情况进行查看，现场安装情况较好。 2、在对园区 24#、4#、8#、7#楼顶正在进行下引桥架安装的情况进行查看，现场情况较好。 3、在对园区电缆沟开挖、混凝土包管和电缆井砌筑的情况进行查看，现场施工情况较好。		
整改要求	无		
检查人	刘晨瑞	施工项目部 签收人/日期	徐银杭 2022.11.9
整改情况	无 整改负责人：徐银杭 日期：2022.11.9		
复查意见	无 复查人：刘晨瑞 日期：2022.11.9		