

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

编 号： ZHJL-ZNZDCYY-JCJL-20221113

施工单位	浙江阳明电力建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 11 月 13 日		检查地点	杭湾智能终端产业园区二期内各 施工屋顶和电缆沟处
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	1、在园区 D 区开关站、箱变基础和电缆沟开挖进行巡视检查； 2、在园区内 31#、24#、25#、26#、30#楼栋屋顶，对正在接地扁钢焊接进行巡视检查； 3、在园区内 23#楼栋屋顶，对已完成的直流电缆敷设进行巡视检查； 4、检查屋顶接地扁钢焊接、光伏直流电缆敷设、开关站、箱变基础和电缆沟开挖是否符合设计要求； 5、施工人员 5 人，管理人员 3 人。			
存在问题	1、对园区 31#、24#、25#、26#、30#屋顶正在进行接地扁钢焊接情况进行查看，发现部分焊渣未清理干净。 2、在对园区 23#楼顶已完成的直流电缆敷设情况进行查看，现场情况较好。 3、在对园区开关站、箱变基础和电缆沟开挖的情况进行查看，现场施工情况较好。			
整改要求	1、督促施工人员及时对接地扁钢焊渣清理干净。			
检查人	刘晨瑞	施工项目部 签收人/日期	徐银杭 2022.11.13	
整改情况	已经整改 整改负责人：徐银杭 日期：2022.11.13			
复查意见	经复查，已清理完成 复查人：刘晨瑞 日期：2022.11.14			