

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

编 号： ZHJL-ZNZDCYY-JCJL-20221130

施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 11 月 30 日	检查地点	杭湾智能终端产业园区二期内电缆沟处和储能设备基础
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、在园区 D 区电缆沟回填、A、B 区储能设备基础混凝土浇筑进行巡视检查； 2、在园区内屋顶对正在逆变器雨棚支架焊接施工进行巡视检查； 4、检查屋顶逆变器雨棚支架焊接、电缆沟回填、储能设备基础砼浇筑是否符合设计要求； 4、施工人员 6 人，管理人员 3 人。		
存在问题	1、对园区屋顶正在逆变器雨棚支架焊接情况进行查看，现场施工较好。 2、在对园区电缆沟回填、储能设备基础砼浇筑情况进行查看，现场施工较好。		
整改要求	无		
检查人	刘晨瑞	施工项目部 签收人/日期	徐银杭 2022.11.30
整改情况	无 整改负责人：徐银杭 日期：2022.11.30		
复查意见	无 复查人：刘晨瑞 日期：2022.11.30		