

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

编 号： ZHJL-ZNZDCYY-JCJL-20221226

施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 12 月 26 日	检查地点	杭湾智能终端产业园区二期内各施工屋顶和配电房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、在园区内 2#、9#、23#、33#楼栋屋顶，对已完成光伏线缆终端 MC4 接头制作进行巡视检查； 2、在园区内 2#、9#、23#、33#楼栋屋顶，对已完成接地扁铁焊接、刷漆进行巡视检查； 3、在园区 A、B 区交流电缆敷设、10#配电房和 2#储能设备至 4#配电室高压电缆敷设进行巡视检查； 4、检查屋顶光伏线缆终端 MC4 接头制作、接地扁铁焊接、刷漆、交流和配电房高压电缆敷设是否符合设计要求； 5、施工人员 12 人，管理人员 3 人。		
存在问题	1、对园区 2#、9#、23#、33#屋顶已完成光伏线缆终端 MC4 接头制作情况进行查看，现场施工较好。 2、对园区 2#、9#、23#、33#屋顶已完成接地扁铁焊接、刷漆情况进行查看，现场施工较好。 3、在对园区 A、B 区交流电缆敷设、10#配电房和 2#储能设备至 4#配电室高压电缆敷设情况进行查看，发现施工人员未佩戴安全帽。		
整改要求	1、督促施工人员佩戴安全帽。		
检查人	刘晨瑞	施工项目部 签收人/日期	徐银杭 2022.12.26
整改情况	已整改 整改负责人：徐银杭 日期：2022.12.26		
复查意见	经复查，整改完成 复查人：刘晨瑞 日期：2022.12.27		