

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MW 分布式光伏发电项目

编 号： ZHJL-ZNZDCYY-JCJL-20230210

施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 02 月 10 日	检查地点	杭湾智能终端产业园区二期内各施工屋顶和储能、箱变、开关站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、在园区内对 A、B 储能设备和 D 区箱变、开关站集装箱接地粉刷黄绿漆进行巡视检查； 2、在园区内对 22#屋顶接地扁钢焊接、直流桥架盖板安装进行巡视检查； 3、检查接地粉刷黄绿漆、接地扁钢焊接、直流桥架盖板安装是否符合设计要求； 6、施工人员 6 人，管理人员 3 人。		
存在问题	1、对园区 A、B 储能设备和 D 区箱变、开关站集装箱接地粉刷黄绿漆的情况进行检查，现场施工较好。 2、对园区 22#屋顶接地扁钢焊接、直流桥架盖板安装情况进行查看，现场施工较好。		
整改要求	无		
检查人	刘晨瑞	施工项目部 签收人/日期	徐银杭 2023.02.10
整改情况	无 整改负责人：徐银杭 日期：2023.02.10		
复查意见	无 复查人：刘晨瑞 日期：2023.02.10		