

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AHQC-JCJL-001

施工单位	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 8 月 30 日	检查地点	天和厂区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	金加工车间 1 钢结构加固施工现场		
存在问题	连接板侧边未进行焊接		
整改要求	要求两面侧边全部焊接到位		
检查人	徐文平、王佳宝	施工项目部 签收人/日期	钱文清 2022.08.30
整改情况	已按要求完成整改 整改负责人：钱文清 日期 09.01		
复查意见	经复查已整改完成 复查人：徐文平 日期 2022.09.01		