


监理隐蔽项目检查记录表

工程名称: 河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目

编号: CZZHJL-001

施工单位	天津蓝天太阳科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 10 月 26 日	检查地点	开关站设备基础
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	本次检查一次舱、1#箱变基础钢筋绑扎模板安装, 检查事项: 1) 钢筋型号, 2) 模板尺寸、横截面, 3) 钢筋绑扎间距, 4) 钢筋保护层, 5) 洞口附加筋, 6) 钢筋绑扎搭接长度, 7) 预埋件		
施工情况是否符合标准要求	电缆沟全长 1) 设备基础钢筋型号符合要求。2) 模板安装尺寸、垂直度, 符合规范要求。3) 钢筋绑扎间距个别大于 150MM。4) 钢筋保护层厚度与图相符。5) 洞口附加筋 6 根尺寸符合。6) 钢筋绑扎搭接长度符合要求。7) 预埋件可靠、牢固、数量符合设计要求。		
整改要求	本次隐蔽工程自 2022 年 10 月 20 日到 2022 年 10 月 26 日监理全过程巡检, 各工序除钢筋绑扎间距及时整改, 其它符合规范要求, 无整改项。		
检查人	黎建光	施工项目部 签收人/日期	 2022.10.26
整改情况	整改完成 整改负责人:  日期 2022.10.27		
复查意见	本分项工程质量符合设计及规范要求, 同意转入下道工序 复查人:  日期 2022.10.27		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。