

监理检查记录表

工程名称:佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目

编号:ZHJL-001

施工单位	陕西 TCL 光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2022.11.01	检查地点	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	联合厂房1支架安装.		
存在问题	个别位置导轨安装紧固螺栓松动.		
整改要求	全面排查,现场整改.		
检查人	陈大伟	施工项目部 签收人/日期	张金亮 2022.11.01
整改情况	全面自检,整改完成.		
	整改负责人:张金亮 日期:2022.11.01		
复查意见	复查合格,后续加强自检力度.		
	复查人:陈大伟 日期:2022.11.01		

