

绿色施工检查记录表

序号	检查内容	检查标准			检查结果	
1	施工现场的临时设施建设	按实际施工需要布置，禁止随意扩大，合理用地；			按图布置，合理用地	
2	施工机械设备应建立按时保养、维修、检验制度	施工机械设备按时保养、保修、检验；			按时保养，保修、检验，	
3	节约施工用水	施工工艺采取节水措施，混凝土养护采用覆盖保湿养护； 施工现场实行限额领料，建立原材料跟踪管理台账；			厂房内无施工，未涉及用水 领料限额领，台账清晰	
4	材料管理	工程混凝土浇注使用商品混凝土时；施工现场对工程剩余的预拌混凝土要进行妥善再利用，严禁随意丢弃； 材料运输工具适宜，装卸方法得当，防止损坏和洒漏，根据施工现场平面布置情况就近卸载，避免和减少二次搬运；			光伏车棚取料，未涉及混凝土施工。 无损坏与洒漏。	
5	材料运输	施工现场从事土方，材料和施工垃圾的运输必须使用遮盖式运输车辆； 遇有四级以上大风天气，不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工；			材料、垃圾运输已遮盖。	
6	扬尘污染控制	土方作业阶段：作业区目测扬尘高度小于 1.5 米； 基础施工阶段：作业区目测扬尘高度小于 0.5 米； 施工前应调查清楚地下各种设施，做好保护计划，保证施工场地周边的各类管道、管线、建筑物、构筑物的安全运行； 施工现场严禁焚烧各类废弃物；			车棚取料，未涉及土方施工。 车棚取料，未涉及土方施工。 未涉及地下作业。	
7	地下设施、文物和资源保护	施工车辆、机械设备等应定期维护保养，施工车辆、机械设备的尾气排放应符合国家规定的排放标准；			无焚烧废弃物行为。	
8	有害气体排放控制				车棚定期保养，尾气符合国家标准	
9	噪声污染控制	施工阶段	主要噪声源	噪声限值 (DB)	噪声限值符合需求，未涉及。	
		土石方	挖掘机、	昼夜		夜间
		基础施工	振捣器、空压机、发电机、钻机等	75		55
		组塔	机动绞磨、钻孔机等	85		禁止施工
		架线	张力机、牵引机、液压机、小型发电机、吊车等。	70		55

检查地点：光伏项目

检查人员：陈文仲

检查时间：2022.10.01



绿色施工检查记录表

序号	检查内容	检查标准	检查结果
1	施工现场的临时设施建设	按实际施工需要布置，禁止随意扩大，合理用地；	按图布置，合理用地
2	施工机械设备应建立按时保养、检修、检验制度	施工机械设备按时保养，检修，检验；	按时保养，检修，检验。
3	节约施工用水	施工工艺采取节水措施，混凝土养护采用覆盖保湿养护； 施工现场实行限额领料，建立原材料跟踪管理台账；	厂房屋面施工，未采用大水。 领料限额领料，台账清晰
4	材料管理	工程混凝土浇注使用商品混凝土时，施工现场对工程剩余的预拌混凝土要进行妥善再利用，严禁随意丢弃； 材料运输工具适宜，装卸方法得当，防止损坏和遗洒。根据施工现场平面布置情况就近卸载，避免和减少二次搬运；	未棚取清，未收及混凝土施工。 无遗洒、遗洒。
5	材料运输	施工现场从事土方、材料和施工垃圾的运输必须使用遮盖式运输车辆； 遇有四级以上大风天气，不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工；	材料、垃圾运输车已遮盖。 未棚取清，未收及土方施工。
6	扬尘污染控制	土方作业阶段：作业区目测扬尘高度小于 1.5 米； 基础施工阶段：作业区目测扬尘高度小于 0.5 米； 施工前应调查清楚地下各种设施，做好保护计划，保证施工场地周边的各类管道、管线、建筑物、构筑物的安全运行； 施工现场严禁焚烧各类废弃物；	未棚取清，未收及土方、扬尘问题。 未涉及地下作业。 无焚烧废弃物行为
7	地下设施、文物和资源保护	施工车辆、机械设备等应定期维护保养，施工车辆、机械设备的尾气排放应符合国家规定的排放标准；	车辆定期保养，尾气符合国家规定。
8	有害气体排放控制		
9	噪声污染控制	施工阶段	噪声限值 (DB)
		土石方	昼夜 75 夜间 55
		基础施工	85 禁止施工
		组塔	70 55
		架线	65 55

检查地点：光伏场区

检查人员：阮伟

检查时间：2022.11.01



绿色施工检查记录表

序号	检查内容	检查标准	检查结果																						
1	施工现场的临时设施建设	按实际施工需要布置，禁止随意扩大，合理用地；	按图布置，合理用地																						
2	施工机械设备应建立按时保养、检修、检验制度	施工机械设备按时保养，保修、检验；	按时保养，保修、检验。																						
3	节约施工用水	施工工艺采取节水措施，混凝土养护采用覆盖保湿养护；	厂房屋架等处，不用水养护																						
4	材料管理	施工现场实行限额领料，建立原材料跟踪管理台账； 工程混凝土浇注使用商品混凝土时；施工现场对工程剩余的预拌混凝土要进行妥善再利用，严禁随意丢弃；	领料限额领，及时清场 未领未清，未清及混凝土施工。																						
5	材料运输	材料运输工具适宜，装卸方法得当，防止损坏和遗洒，根据施工现场平面布置情况就近卸载，避免和减少二次搬运；	无损坏、遗洒，无二次搬运																						
6	扬尘污染控制	施工现场从事土方、材料和施工垃圾的运输必须使用遮盖式运输车辆； 遇有四级以上大风天气，不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工；	材料堆放及时遮盖 未领未清，未清及土方回填。																						
7	地下设施、文物和资源保护	土方作业阶段：作业区目测扬尘高度小于 1.5 米； 基础施工阶段：作业区目测扬尘高度小于 0.5 米； 施工前应调查清楚地下各种设施，做好保护计划，保证施工场地周边的各类管道、管线、建筑物、构筑物的安全运行；	未涉及地下作业。 无破坏地下管线行为。																						
8	有害气体排放控制	施工现场严禁焚烧各类废弃物； 施工车辆、机械设备等应定期维护保养，施工车辆、机械设备的尾气排放应符合国家规定的排放标准；	未涉及定期保养、年检合格。																						
9	噪声污染控制	<table><tr><th rowspan="2">施工阶段</th><th rowspan="2">主要噪声源</th><th colspan="2">噪声限值 (DB)</th></tr><tr><th>昼夜</th><th>夜间</th></tr><tr><td>土石方</td><td>挖掘机、</td><td>75</td><td>55</td></tr><tr><td>基础施工</td><td>振捣器、空压机、发电机、钻机等</td><td>85</td><td>禁止施工</td></tr><tr><td>组塔</td><td>机动绞磨、钻孔机等</td><td>70</td><td>55</td></tr><tr><td>架线</td><td>张力机、牵引机、液压机、小型发电机、吊车等。</td><td>65</td><td>55</td></tr></table>	施工阶段	主要噪声源	噪声限值 (DB)		昼夜	夜间	土石方	挖掘机、	75	55	基础施工	振捣器、空压机、发电机、钻机等	85	禁止施工	组塔	机动绞磨、钻孔机等	70	55	架线	张力机、牵引机、液压机、小型发电机、吊车等。	65	55	未涉及。
施工阶段	主要噪声源	噪声限值 (DB)																							
		昼夜	夜间																						
土石方	挖掘机、	75	55																						
基础施工	振捣器、空压机、发电机、钻机等	85	禁止施工																						
组塔	机动绞磨、钻孔机等	70	55																						
架线	张力机、牵引机、液压机、小型发电机、吊车等。	65	55																						

检查地点：光伏场区

检查人员：阮林伟

检查时间：2022.12.01

