

监理检查记录表

工程名称：中车青岛四方股份公司分布式屋顶光伏电站项目(二期)

编号: ZCQD-ZHJL-JC-004

施工单位	中国二十二冶集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023. 03. 07	检查地点	D3 厂房光伏屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、中车青岛四方股份公司 D3 厂房光伏屋顶支架安装。 2、支架粘贴满打胶、水平、牢靠。 3、施工人员 10 人，管理人员 2 人。		
存在问题	存在个别支架安装不水平、存在个别行倾斜。		
整改要求	要求按照设计标准整改		
检查人	王在欣	施工项目部 签收人/日期	于航
整改情况	已按要求整改完成。 整改负责人: 于航 日期: 2023.03.07		
复查意见	经复查, 整改完成。 复查人: 王在欣 日期: 2023.03.07		