

监理检查记录表

工程名称： 中车青岛四方股份公司分布式屋顶光伏电站项目

编号: ZCQD-ZHJL-JC-001

施工单位	中国二十二冶集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.12.6	检查地点	光伏屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	支架粘贴满打胶、水平、牢靠。		
存在问题	存在个别支架安装不水平、存在个别行倾斜。		
整改要求	要求按照设计标准整改		
检查人	王在敏	施工项目部 签收人/日期	陈春光 2022.12.6
整改情况	已整改完成 整改负责人: 陈春光 日期: 2022.12.13日		
复查意见	 复查人: 王在敏 日期: 2022.12.13日		

