

监理检查记录表

工程名称： 中车青岛四方股份公司分布式屋顶光伏电站项目

编号: ZCQD-ZHJL-JC-002

施工单位	中国二十二冶集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022. 12. 14	检查地点	光伏屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查逆变器安装垂直度水平度允许偏差应小于 1.5mm，螺栓二平一弹垫及紧固情况。		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	-司在股	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: 日期:		
复查意见	复查人: 日期:		

