



监理检查记录表

工程名称：武汉光迅科技股份有限公司厂区屋顶 1818.8kWp 分布式光伏发电项目

编号：JXM13-WHGX-001

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022. 11. 03	检查地点	厂区 A6 屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	屋面光伏支架安装, 对施工现场安全以及施工质量进行检查		
存在问题	护栏钢丝绳未用卡扣进行固定 		
整改要求	1、钢丝绳要用专用卡扣进行固定		
检查人	俞王东	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已按要求整改 整改负责人:  日期: 2022.11.05		
复查意见	复查人: 俞王东 日期: 2022.11.06.		

