

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：艾默生环境优化技术（苏州）有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目
 编号：SZBX-ZHJL-JCJL-007

施工单位	上海道发新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.1.11	检查地点	一期到四期屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对一期到四期施工进行检查		
存在问题	1、在一期到四期施工现场巡视过程中发现导轨连接处未使用连接件。		
整改要求	要求施工单位对导轨连接处未使用连接件进行整改，要求施工单位立即落实整改。		
检查人	姜旭	施工项目部 签收人/日期	毕生 2023.1.12
整改情况	已整改 整改负责人: 毕生 日期: 2023.1.12		
复查意见	已整改 复查人: 姜旭 日期: 2023.1.13		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

