

监理检查记录表

工程名称：艾默生环境优化技术（苏州）有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目
 编号：SZBX-ZHJL-JCJL-010

施工单位	上海道发新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.3.5	检查地点	车棚
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对车棚施工进行检查		
存在问题	1、在车棚巡视过程中发现接地扁铁预埋过浅。		
整改要求	要求在施工单位对接地扁铁预埋太浅进行检查整改，要求施工单位立即落实整改。		
检查人	姜旭	施工项目部 签收人/日期	华生 2023.3.6
整改情况	已整改 整改负责人: 华生 日期: 2023.3.7		
复查意见	已整改 复查人: 姜旭 日期: 2023.3.7		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

