

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目 编号：ZHJL-JCJL-019

编号: ZHJL-JCJL-019

施工单位	常州天合智慧能源工程 有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监 理有限公司
检查时间	2023 年 05 月 19 日	检查地点	光伏区、升压站
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	光伏区、升压站安全及质量施工情况		
存在问题	1、光伏区箱变一体机台阶未做垫层、未夯实。 2、台阶砌筑和抹灰质量太差、混凝土标号达不到要求。 3、组件倒运人员未戴安全帽。		
整改要求	以上问题望、总包单位需加强现场安全管控，进行整改。		
检查人	王兴贤	施工项目部 签收人/日期	魏峰 2023.05.19
整改情况	将台阶推倒重新按设计图施工，增加现场 安全防护用品数量，增强现场施工人员安全教育。 整改完成 整改负责人：魏峰 日期：2023.05.21		
复查意见	经复查已按要求整改完成 复查人：魏树成 日期：2023.05.22		