

监理检查记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+鱼光互补项目

编号：ZHLJL-JCJL-004

施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022. 11. 24	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场安全文明施工情况		
存在问题	经升压站现场巡视发现临设备未接地		
整改要求	要求施工单位所有设备都要接地		
检查人	贾金光	施工项目部 签收人/日期	魏峰 2022.11.24
整改情况	已按要求整改完成。 整改负责人 魏峰 日期：2022.11.24		
复查意见	经复查已按要求整改完成。 复查人：贾金光 日期：2022.11.24		



Quark 夸克

高清扫描 还原文档