

监理检查记录表

工程名称：常德中车新能源汽车有限公司分布式光伏发电项目

编号：CDZC-ZHJL--005

施工单位	株洲交流技术国家工程研究中心有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023年02月17日	检查地点	屋面光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查，确保安全顺利并网。 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1、现场个别爬梯处未安装防坠器。 2、现场施工工人有个别未系帽带。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于1天之内进行教育整改		
检查人	王明官	施工项目部 签收人/日期	李进 2023.2.17
整改情况	张勇 2023.2.18 整改负责人：李进 日期：2023.2.18		
复查意见	已整改 复查人：王明官 日期：2023.2.18		

