

监理检查记录表

工程名称：廊坊和平铝业分布式光伏发电项目

编号：HPLY-JSZY-JC-003

施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	监理单位	江苏泽翊工程项目管理有限公司
检查时间	2023.02.07	检查地点	项目现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本周主要进行组件安装主要对现场进行以下几点检查 1、支架安装组件安装 2、现场安全文明控制 3、现场安全文明管理 4、施工现场施工质量状况		
存在问题	个别施工人员安全用品佩戴不齐全，采光带未防护到位		
整改要求	加强安全教育，提高安全意识进入现场必须穿戴整齐，做采光带防护		
检查人	邱华	施工项目部 签收人/日期	戚武
整改情况	正在整改 整改负责人：戚武 日期：		
复查意见	已整改 复查人：邱华 日期：2023.02.07		