

安全监理检查记录表

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目
编号：CZZH-TRMY-AQJC-003

施工单位	福建永福电力设计股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 12 月 23 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1、施工人员在曲臂升降机作业时未带安全带 2、曲臂升降机施工周围警戒线拉设不规范		
整改要求	1、现场告知施工人员佩戴好劳保用品 2、通知总包单位负责人加强现场安全管理		
检查人	周飞	施工项目部 签收人/日期	张磊
整改情况	已整改 整改负责人：张磊 日期：2022.12.25		
复查意见	复查合格 复查人：王超 日期：2022.12.25		

