

安全监理检查记录表

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目
编号：CZZH-TRMY-AQJC-006

施工单位	福建永福电力设计股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 02 月 10 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1、C 仓库屋顶四周围无安全防护栏 2、C 仓库支架材料吊装警戒线拉设不规范无警示牌，吊带破损严重		
整改要求	现场告知管理人员，吊装作业时周围必须拉设警戒线设置警示牌		
检查人	周飞	施工项目部 签收人/日期	张磊
整改情况	已整改 整改负责人：张磊 日期：2023. 2. 12		
复查意见	复查人已整改 复查人：王超 日期：2023. 02. 12		

