

安全监理检查记录表

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 3.084MWp 分布式光伏发电项目

编号:CZZH-TRMY-AQJC-024

施工单位	福建永福电力设计股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 12 月 15 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1、现场屋面灭火器数量不足。 2、现场部分临边护栏存在松动。		
整改要求	1、要求施工单位采购配备齐全灭火器数量。 2、要求施工单位加固松动临边护栏。		
检查人	张磊	施工项目部 签收人/日期	张磊
整改情况	已整改 整改负责人: 张磊 日期: 2023.12.18		
复查意见	已整改 复查人: 王超 日期: 2023.12.18		

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备