

安全监理检查记录表

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 3.084MWp 分布式光伏发电项目

编号:CZZH-TRMY-AQJC-026

施工单位	福建永福电力设计股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 12 月 29 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1、现场吊装区域未拉设警戒带，无警示牌。 2、现场施工人员未正确佩戴劳保用品。		
整改要求	现场告知管理人员，施工区域必须规范拉设警戒线设置警示牌，加强施工人员安全保护措施。		
检查人	张磊	施工项目部 签收人/日期	张磊
整改情况	已整改完成 整改负责人:张磊 日期:2024.1.2		
复查意见	复查合格 复查人:王超 日期:2024.01.02		

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备