

监理检查记录表

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目
 编号：CZZH-TRMY-JC-002

施工单位	福建永福电力设计股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.06.04	检查地点	项目现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本周主要进行导轨安装、夹具安装施工，主要对现场进行以下几点检查 1、G 仓导轨安装 2、现场安全文明控制 3、现场安全文明管理 4、施工现场施工质量状况		
存在问题	导轨安装连接部分存在紧固件偏大、偏长		
整改要求	要求按照设计标准整改，将不合格导轨连接紧固件进行退场更换		
检查人	刘瑞宇	施工项目部 签收人/日期	张磊
整改情况	已整改 整改负责人：张磊 日期：2022.6.6		
复查意见	经复查，已整改。 复查人：王超 日期：2022.06.06		

