

监理检查记录表

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-TRMY-JC-003

施工单位	福建永福电力设计股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.02.11	检查地点	项目现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本周主要进行支架安装、组件安装、彩钢瓦更换安装施工，主要对现场进行以下几点检查 1、C 仓支架导轨安装，E 仓组件安装，G 仓彩钢瓦更换 2、现场安全文明控制 3、现场安全文明管理 4、施工现场施工质量状况		
存在问题	个别组件安装存在压块未贴紧		
整改要求	要求按照设计标准整改，调整压块紧密贴合组件		
检查人	周飞	施工项目部 签收人/日期	张磊
整改情况	已按要求整改 整改负责人：张磊 日期：2023.2.13		
复查意见	复查人已按整改 复查人：王超 日期：2023.02.13		

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备