






监理检查记录表

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目
 编号：CZZH-TRMY-JC-011

施工单位	福建永福电力设计股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.08.12	检查地点	项目现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本周主要进行导轨安装施工，主要对现场进行以下几点检查 1、G 仓导轨安装；C 仓导轨安装施工 2、现场安全文明控制 3、现场安全文明管理 4、施工现场施工质量状况		
存在问题	C 仓库导轨安装与 G 仓库导轨安装存在错位，未在一个平面		
整改要求	要求按照设计标准整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	正在整改。 整改负责人:  日期: 2023.8.14		
复查意见	 复查人:  日期: 2023.08.14		

