

监理检查记录表

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 3.084MWp 分布式光伏发电项目
 编号：CZZH-TRMY-JC-021

施工单位	福建永福电力设计股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.12.30	检查地点	项目现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本周主要进行直流电缆敷设、光伏逆变器接线、箱变到场安装，主要对现场进行以下几点检查 1、G 仓和 C 仓直流电缆敷设，E 仓和 H 仓光伏逆变器接线，G 仓光伏逆变器接线，1#箱变、2#箱变、3#箱变到场安装就位，1#箱变、2#箱变、3#箱变接线安装施工 2、现场安全文明控制 3、现场安全文明管理 4、施工现场施工质量状况		
存在问题	光伏直流电缆（红黑电缆）未分开敷设绑扎。		
整改要求	光伏直流电缆（红黑电缆）需分开敷设绑扎。		
检查人	张磊	施工项目部 签收人/日期	张磊
整改情况	整改中 整改负责人：张磊 日期：2024.1.2		
复查意见	正在整改中。 复查人：王超 日期：2024.01.02		

