

监理检查记录表

工程名称: 南京顺欣制药 0.8MW 光伏发电项目

编号:SKQN-SXZYGF01-JLJC-006

施工单位	江苏万安电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 9 月 2 日	检查地点	屋面光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场巡视屋面焊接地环网		
存在问题	监理现场巡视发现屋面部分接地环网扁钢搭接长度不够, 要求整改		
整改要求	要求施工单位严格按图纸设计、规范及合同要求施工并整改		
检查人	王明官	施工项目部 签收人/日期	王明官 2022.09.02
整改情况	已整改。 整改负责人: 王明官 日期: 2022.09.03		
复查意见	已整改 复查人: 王明官 日期: 2022.9.3		

